



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego i przeznaczona jest do montażu na szynie 35 mm.

Sposób podłączenia:

Do listw zaciskowych należy podłączyć przewody fazowe oraz przewód neutralny (N). Opis listw zaciskowych znajduje się na brzegach płyty czołowej.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilające WN-1	— 230 V 50Hz
Znamionowe napięcie zasilające WN-3	— 3 x 400/230V 50Hz
Temperatura pracy	— od -30°C do +40°C
Stopień ochrony	— IP 40
Wymiary typowe	— jeden moduł (17,5 mm)
Wymiary wersji mini ("M")	— pół modułu (~ 9 mm)

WARUNKI GWARANCJI

1. Z.E.POLLIN zapewnia użytkownika o dobrej jakości urządzenia.
2. Okres gwarancji trwa **10 lat** licząc od daty sprzedaży sprzętu nabywcy.
3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy uszkodzony wyrób dostarczyć do producenta z opisem reklamacji – na koszt producenta.
4. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
a) samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych,
b) eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi.
5. **Producent nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku uszkodzenia się urządzenia.**

☆ ☆ ☆

KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**WSKAŹNIKI
NAPIĘCIA**

Do montażu na szynie 35 mm

jednofazowe

seria WN-1

trójfazowe

seria WN-3



☆☆☆☆☆

ZAKŁAD ELEKTRONICZNY

POLLIN

02-793 Warszawa, ul. J. Żabińskiego 4

Tel./fax.: (0-22) 649 94 90, 648 55 58; Tel. kom.: 0 - 502 208 115

www.pollin.pl

☆☆☆☆☆

Gwarancja
10 lat

JEDNOFAZOWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA seria "WN-1"

Zadaniem urządzenia jest informowanie za pomocą diody świecącej o obecności napięcia w sieci jednofazowej.

Sposób podłączenia:

Do listwy zaciskowej należy przyłączyć według oznaczeń na płycie czołowej przewód fazowy (L) oraz neutralny (N).

TRÓJFAZOWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA seria "WN-3"

Zadaniem urządzenia jest informowanie za pomocą trzech diod świecących o stanie sieci trójfazowej. Każdej fazie przypisana jest jedna dioda świecąca o odpowiednim oznaczeniu (L1, L2, L3).

W przypadku zaniku fazy zgaśnie dioda odpowiednia dla danej fazy. Przy obniżonym napięciu dioda świeci nieco słabiej i gaśnie dopiero przy jego całkowitym zaniku.